

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел Управления
Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека
по Свердловской области
в городе Алапаевск, Алапаевском,
Артемовском и Режевском районах
(Алапаевский отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области)
адрес: 624605, Свердловская область, г.
Алапаевск, ул. Ленина, дом 125 корпус 1
тел. (34346)3-18-66, Е-
mail: mail_02@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

ДИРЕКТОРУ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№2"
Макаровой Кристине Владимировне

623783, Свердловская обл., м.о. Артемовский, г.
Артемовский, ул. Котовского, 4

Профилактическое мероприятие № 66250041000119004070 от 22.08.2025 г.



ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 22.09.2025

№ 66-02-01/30-3610-2025

При проведении обязательного профилактического визита с 08.09.2025 по 19.09.2025, на основании решения о проведении обязательного профилактического визита № 66-02-01/28-3277-2025 от 22.08.2025 г.

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 623783, Свердловская обл., м.о. Артемовский, г. Артемовский, Котовского ул., 4
дата регистрации 04.12.2002
ИНН/ОГРН 6602007163 / 1026600580148

Школа № 2 (623780, Свердловская обл., м.о. Артемовский, г. Артемовский, Котовского ул., 4)

При рассмотрении представленных документов: акта обязательного профилактического визита от 19.09.2025

выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ нормативного документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
1.	Уровень искусственного освещения в спортивном зале не соответствуют гигиеническим нормативам: измеренный уровень искусственного освещения составил от 40 + 3,7 лк до 82 + 7,6 лк, при нормативном значении не менее 200 лк, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № П-5040 от 15.12.2020г., выполненные аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510595 (Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.	СанПиН 1.2.3685-21 СП 2.4.3648-20	табл.5.5 4 2.8.1	Уровень искусственного освещения в спортивном зале привести в соответствие гигиеническим нормативам-не менее 200 лк	01.04.2026
2.	Покрытие подхода к образовательному учреждению имеет дефекты	СП 2.4.3648-20	2.2.4	Устранить дефекты покрытия подхода к образовательному учреждению	01.04.2026
3.	Покрытие учебных столов имеет дефекты и повреждения в кабинетах № 3, № 6, № 7, № 9, покрытие обеденных столов имеет повреждения.	СП 2.4.3648-20	2.4.3	Устранить дефекты покрытие учебных столов в кабинетах № 3, № 6, № 7, № 9 и покрытия обеденных столов.	01.04.2026
5.	Не оформлены листы здоровья обучающихся.	СП 2.4.3648-20	3.4.19	Оформить в классном журнале лист здоровья, в который для каждого обучающегося внести сведения о его антропометрических данных, группе здоровья, медицинской группе для занятий физической культурой, номере необходимой учебной мебели, а также медицинские рекомендации.	01.04.2026

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах в срок до 01.04.2026г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. отчет о выполнении предписания

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Заместитель начальника
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе
Алапаевск, Алапаевском,
Артемовском и Режевском
районах

должность лица, уполномоченного осуществлять
госназдор

Предписание получил: и.о. директора Тюпориев С.В.

должность, ФИО

Телегина Ирина Анатольевна
ФИО

623780, Свердловская обл., м.о. Артемовский, г. Артемовский, Котовского ул., 4

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 204386788034329348492695391725163536704499088690

Владелец Топоркова Светлана Викторовна

Действителен с 12.09.2025 по 12.09.2026